

“ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА  
МИНИСТРЛІГІНІҢ ТҰТЫНУШЫЛАРЫҢ ҚУҚАҚТАРЫН  
ҚОРҒАУ КОМИТЕТІ ОҢТУСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ  
ТҰТЫНУШЫЛАРЫҢ ҚУҚАҚТАРЫН ҚОРҒАУ  
ДЕПАРТАМЕНТІНІҢ ШАРДАРА АЗДАҒЫҚ  
ТҰТЫНУШЫЛАРЫҢ ҚУҚАҚТАРЫН  
ҚОРҒАУ БАСҚАРМАСЫ”  
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ “ШАРДАРИНСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ДЕПАРТАМЕНТА  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МИНИСТЕРСТВА  
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН”

161400, Шардара қаласы, Қасымов көшесі 26  
Тел:(725-35) 59-106, факс:(725-35)2-12-43, E-mail: sharda-uz@mail.ru  
БСН 030440003182, ОКЗ) Қаламқашық департаменті, Шымкент қ.

161400, город Шардараул, Касымова 26  
Тел:(725-35) 59-106, факс:(725-35)2-12-43, E-mail: sharda-uz@mail.ru  
БСН 030440003182, Департамент Калмашыста по ЮКО, г. Шымкент

17.12.2015 № 1756

11.12.2015

Шардара ауданы Көксу а/о  
Асылбекұлы көшесі № 42  
«Айлин» балабақшасының  
Директоры Б.Сенловаға

Шардара аудандық ТҚҚБ-сы Сіздің 07.12.2015ж. кіріс № 1315 түскен өтінішіңізге сәйкес Шардара ауданы Көксу ауылдық округі Асылбекұлы көшесі № 42 мекенжайда орналасқан «Айлин» балабақшасында ҚР ҰӘМ 2015 жылдың 17 наурызында № 217 бұйрығымен бекітілген «Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптар сәйкестігіне жүргізілген тексерудің нәтижесі бойынша 11.12.2015ж. № 102 санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды құжаты берілгендігін хабарлайды.

Шардара аудандық тұтынушылар  
құқығын қорғау басқарма басшысының  
уақытша міндетін атқарушы:

Отт

Н.Панарина.

Орындаушылар:  
Сан.бөлім жетекшісі маманы Г.Умешова,  
2-12-43

000082

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нысаным БҚСЖ бойынша коды<br>Код формы по ОКУД _____<br>КҰЖЖ бойынша ұйым коды<br>Код организации по ОКПО _____                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                         |
| Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі<br>Министерство национальной экономики Республики Казахстан                                                                                                                                                                                                             |  | Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы<br>« 30 » мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген<br>№ 017/е нысанды медициналық құжаттама |
| Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитеті<br>ОҚО Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің<br>Шардара аудандық тұтынушылардың құқықтарын қорғау<br>басқармасы<br>Управление по защите прав потребителей Шардаринского<br>района Департамента по защите прав потребителей ЮКО<br>Комитета по защите прав потребителей |  | Медицинская документация<br>Форма №017/у<br>Утверждена приказом Министра национальной<br>экономики Республики Казахстан от « 30 » мая 2015г<br>№ 415    |

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение  
№ 102

« 11 » желтоқсан 2015 ж. ( г.)

1. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза):  
ОҚО, Шардара ауданы, Көксу ауылдық округы, Көксу ауылы, Асылбекұлы  
пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының,  
шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімінің, қызметтердің атауы

көшесі, № 42 үйде орналасқан «Айлин» балабақшасы.

(наименование объекта реконструкции вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания,  
хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг )

Жүргізілді (Проведена): Б.Т. Сеилованың 07.12.2015ж. кіріс № 1315 өтініші  
өтініші, қорытынды, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, номері)  
по заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик (заявитель)): ОҚО, Шардара ауданы, Көксу  
ауылдық округы, Асылбекұлы көшесі, № 42 мекенжайда орналасқан «Айлин»  
балабақшасының директоры Булхынай Табылова, ұялы тел.: 87012376772  
толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ө (полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитарлық – эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (область  
применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы): ОҚО, Шардара ауданы,  
Көксу ауылдық округы, Көксу ауылы, Асылбекұлы көшесі, № 42 үйде орналасқан  
«Айлин» балабақшасы.

Сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жай  
(отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалады (Проекты, материалы разработаны (подготовлены):

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы): 07.12.2015ж. кіріс № 1315 өтініші;  
жеке куәлік көшірмесі, занды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтамасы,  
техникалық түгендеу іс қағазы, 29.08.2015ж. № 148 суды микробиолог-зерттеу  
хаттамасы, 03.08.2015ж. № 173-197 жарықты өлшеу, № 173-197 жабық үй  
жайлардың ауасын өлшеу, № 10 дозиметриялық өлшем, № 10а радон өлшем  
хаттамалары, 28.03.2013ж. № 13 жер учаскесіне тұрақты пайдалану құқығынмен  
беру туралы әкімшілік шешім (көшірмелері)

атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления )

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции):

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытынды (егер болса) (Экспертное заключение других  
организации если имеются): \_\_\_\_\_

қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение )

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитарлық –гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции): балабақша Көксу ауылдық округі С.Асылбекулы көшесінде № 42 типтік екі қабатты ғимаратта орналасқан, көлемі 48,00х12,60м тіктөрт бұрышты ғимараттан тұрады.Биіктігі-3.0 м.

Аулаға кіріп-шығу үшін 2 орын қарастырылған, қақпа және есік орнатылған. Аулада негізгі ғимарат, санитарлық- аулалық қондырғы, қазандық ғимараты, үш ойын алаңшалары, көмір сақтауға арналған орын бастырмасымен, күл тастауға арналған бетондалған орын, арнайы қоқыс тастайтын орындары , 2 өрт сөндірі үшін арналған 50м<sup>2</sup> су сақтау резервуарлары.

Аулада келесі аумақтар қарастырылған: 6 ойын алаңшалары, орнатылған ойын жабдықтарымен және жалпы физкультуралық алаңымен. Аумақтың шаруашылық бөлігінде қазандық ғимараты, көмір сақтауға арналған орын 29,4м<sup>3</sup> , арнайы қоқыс тастайтын орын, 2 орындық әжетхана бар. Арнайы қоқыс тастайтын орын негізгі ғимараттан 25м қашықтықта орналасқан.Жиналған қоқысты шығару үшін «Шардара ауыл сервис» мекемесімен 04.12.2015ж. № 09 келісім шарт түзілген.

**Тұтыну үшін қажет ететін су және кәріз жүйесі бойынша қарастырылған:**

- шаруашылық және ішуге арналған су жүйесі

- ыстық су жүйесі

- шаруашылық және тұрмыстық кәріз жүйесі

Шаруашылық және ішуге арналған сыртқы су жүйесі Д110мм (ПЭ) су құбырлары арқылы орталық жүйеге қосылған,полиэтилен және шойын О20мм и 50мм ГОСТ 18599-2001 және ГОСТ 3262-75 сәйкес трубалардан жүргізілген.

Шаруашылық және ішуге арналған ішкі су жүйесі полиэтилен О 16мм .20мм.50мм ГОСТ 18599-2001 сәйкес трубалардан жүргізілген. Жүйеде бекіту және қадағалау арматурасы орнатылған.

Ыстық сумен қамтамасыз етілуі – жергілікті «Аристон» қондырғысы 100л.50л.30л орнатылған. Жүйе темірполимерлік О20+0,3мм ТУ 2248-001-07629379-96 сәйкес трубалардан жүргізілген.

Кәріз жүйесі полиэтилен О 100-50мм ГОСТ 6942.0-98 сәйкес трубалардан жүргізілген. Санитарлық тораптарда балаларға арналған унитаз-3, үлкендер үшін -1 унитаз қойылған.Жуынып шайыну үшін 1 душ қарастырылған. Раковиналар саны -3

**Жылу жүйесі .** Жылумен қамтамасыз ету көзі- балабақшаның ауласында арнайы ғимаратта орналасқан жылу қазандығы арқылы, 1 кіші қазандық Z-70 жылту

қуаттылығы 75кВт орнатылған, қатты отын жағылады. Қосымша сұйық отын түріне арналған 500л Wester модель WRV мембраналы сыйымдылық қарастырылған.

Жүйе 2 трубалы, шойын радиаторлар орнатылған.Жылы пол темірпластик HERZ түрі орнатылған.

**Желдету жүйесі .** Жоба бойынша желдету жүйесіне сору желдеткіші қарастырылған. Асхана, жуу бөлмелерінде сору желдеткіштері қойылған. Санитарлық тораптарда табиғи сору жүйесі қарастырылған , сорылған ауа ары қарай сыртқы ауаға шығарылады.Қалған бөлмелерде ауа ұымдастырылмаған түрінде. Ауа шығару үшін отқа төзімді материалмен қапталған оцинковалы болат металл қойылған.

**Жарық жүйесі.** Жарық жүйесі жоба бойынша жасанды жарықтандыру үшін люминесцентті шамдар және электр қуатын сақтайтын шамдар қарастырылған.Жатын бөлме , веранда , жуынатын бөлме, дәретханаларда

люминесцентті шамдар -100 лк қойылса, топтық ойын бөлмесіне 300лк электр қуатын сақтайтын қойылған. Жарықтандыру СНЖЕ ҚР 2.04-05-2002 сай қойылған. Балабақша ғимараты типтік екі қабатты, жалпы аумағы-48.00х12.60м. Балабақшаның ішкі әрленулері: талапқа сай ылғалды тазалау жұмыстарын залалсыздандыру затының ерітіндісін қосып жүргізуге болатындай етіп жасалынған, қабырғалары және төбесі майлы негізіндегі эмульсиямен толығымен сырланған. Едендері функционалдық бағытына сәйкес керамикалық плита, ағаш, беті майлы негізіндегі эмальмен сырланған және линолиум төселген. Бөлмелердің терезелері және есіктері ПВХ. Ғимараттың 1 қабатында 3 топтық ұяшықтар, асхана, медициналық кабинет және кір жуу блогі орналасқан.

1 топтық ұяшықта келесі бөлмелер қарастырылған: қабылдау 19,5м<sup>2</sup>, сан.торап 6,8м<sup>2</sup>, туалет 11,7м<sup>2</sup>, топтық ойын 53,0м<sup>2</sup> және жатын 53,0м<sup>2</sup>.

2 топтық ұяшықтарда келесі бөлмелер қарастырылған: қабылдау 21,0м<sup>2</sup>, сан.торап 6,8м<sup>2</sup>, туалет 13,0м<sup>2</sup>, топтық ойын 43,0м<sup>2</sup> және жатын 32,0м<sup>2</sup>.

Асхана 27,0 м<sup>2</sup>, көкөніс қоймасы 13,0м<sup>2</sup>, даярлау цехы, азық-түлік қоймасы 35,0 м<sup>2</sup>, асханалық ыдысты жуу 1,9 м<sup>2</sup>, ас үйі, таркату 4,5 м<sup>2</sup> және қызметкерлер бөлмесінен 15,0м<sup>2</sup>.

Асханада 3 және ыдыс жуатын бөлікте 2 раковиналар орнатылған, ыстық және суық суы кіргізілген. Ас блогінде келесі 1 электро/пеш ЭП-4П 4 мармитті, 2 электро/пеш «Дефест» 6140 4 камфорлы, 1 газ плитасы «Дефест» 6140-01 4 камфорлы, қуу шкафы-1, 2 электр/пеш үстеріне механикалық ауа сорғыштар орнатылған. Технологиялық жабдықтардан: мясо рубка 1, кол мясорубкасы 1, тефаль, таразы, электронды тараз 2, тұрмыстық тоңазытқыш -1, үстелдер 6, морозильник 1, Барлық жабдықтармен өңдеу мукаммал саны жеткілікті, белгіленген. Қоймаларға сөрілер орнатылған.

Медициналық бөлме 14,0 м<sup>2</sup>, палата изолятор 5,0 м<sup>2</sup> душ және санитарлық торап қарастырылған. Ауыз су жүйесі орталықтандырылған, ішке кіргізілген. Лас су жүйесі жергілікті септик арқылы. Жарық көзі табиғи және жасанды қыздыру лампалары арқылы. Желдету терезе және есік арқылы. Жылу жүйесі орталықтандырылған, автономды.

Бөлмелердің ішкі әрленуі:

Медициналық кабинет және изолятор бөлмесінің қабырғалары 1,5 кафельденген және төбесі майлы негізіндегі эмульсиямен, ал едені ламинат. Бөлмелердің барлық беттері ылғалды жуу және залалсыздандыру жұмыстарын жүргізуге ыңғайлы етіп әрленген. Бөлмелердің терезелері және есіктері ПВХ. Медициналық кабинетте жұмыс жүргізу үшін қажетті журналдар арналған, жүргізілуде.

Медициналық бөлме қажетті медициналық жабдықпен, жиһаздармен жабдықталған 2 стол, 1 бой өлшегіш, таразы, термометр-140, 1 танометр, 2 медициналық шкаф, 1 құжаттар сақтайтын шкаф, 1 тоңазытқыш, бикс, күшетка, 1 стол стеклянный, изоляторға керует, ширма, бактерицидный лампа, қамытылған. Бірінші көмек көрсету үшін арналған дәрі-дәрмек жиынтығымен қамтамасыз етілген. Бөлмелердің ауасын залалсыздандыру үшін бактерицидтік лампа орнатылған. Тексеру сәтінде бөлмелердің санитарлық-гигиеналық және санитарлық - техникалық жағдайы санитарлық талаптарға сәйкес, жуып-тазалау жұмыстарын жүргізетін мукаммал бар, белгілері соғылған. Дезинфекциялық режим сақтау үшін 2 қорап «Деохлор» қоры бар, 1600 таблетка. Арнайы киіммен қамытылған, ауысымы бар.

Кір жуу блогі 20,0 м<sup>2</sup>, үтіктеу бөлмесімен 10,0 м<sup>2</sup>, таза төсек орынды сақтау бөлмелері, холл, санитарлық торап қызметкерлерге арналған, тазалау жұмыстарын жүргізетін мукаммалды сақтау бөлмесі.

Гимараттың 2 қабатында 4 топтық ұяшықтар:

2 топтық ұяшықта келесі бөлмелер қарастырылған: қабылдау 20,0м<sup>2</sup>, туалет 13,0м<sup>2</sup>, сан. торап 7,0м<sup>2</sup>, топтық ойын 52,0м<sup>2</sup> және жатын 51,0м<sup>2</sup>.

1 топтық ұяшықта келесі бөлмелер қарастырылған: қабылдау 20,0м<sup>2</sup>, туалет 13,0м<sup>2</sup>, сан. торап 7,0м<sup>2</sup>, топтық ойын 48,0м<sup>2</sup> және жатын 50,0м<sup>2</sup>.

Акт залы 36,0м<sup>2</sup>, мукаммал сктайтын бөлме 35,0 м<sup>2</sup>, кабинет 21,0 м<sup>2</sup>, методист 23,0 м<sup>2</sup>. Буфеттік бөлікте 2 ыдыс жуатын раковиналар орнатылған ыстық және суық су кіргізілген.

Балабақшаның барлық бөлмелері функционалдық бағытына сәйкес қажетті жабдықпен және жиһазбен қамытылған. Барлық жиһазға және ойыншықтарға қауіпсіздік сертификаттары бар.

Тексеру сәтінде бөлмелердің санитарлық-гигиеналық және санитарлық-техникалық жағдайы санитарлық талаптарға сәйкес, жуып-тазалау жұмыстарын жүргізетін мукаммал бар, белгілері соғылған. Балабақшаның қызметкерлер саны-31. Арнайы киіммен қамытылған, ауысымы бар. Медициналық байқаудан өткен. Дезинфекциялық режимді сақтау үшін залалсыздандыру затынын қоры бар. Дезинсекция, дератизация іс шараларын жүргізу үшін «Шымкент қаласы бойынша дезинфекция орталығы» филиалымен № 11 08.12.2015ж. келісім шарт түзілген.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағының түрі, учаскесінің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, бетпактандық болуы, желдің басымды бағыттары, санитарлық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)  
(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции (размеры площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света)-

10. Зертханалық және зертханалық – аспаптық зерттеулер мен сабынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертжей, фото)

Шардара аудандық СЭСО зертханалық зерттеу хаттамаларынан 29.08.2015ж. № 148 суды микробиолог.зерттеу хаттамасы, 03.08.2015ж. №173-197 жарықты өлшеу, № 173-197 жабық үй жайлардың ауасын өлшеу, №10 дозиметриялық өлшем, №10а радон өлшем хаттамалары ұсынылған.

Санитарлық – эпидемиологиялық қорытынды  
Санитарно-эпидемиологическое заключение

ОҚО, Шардара ауданы, Көксу ауылдық округы, Көксу ауылы, Асылбекұлы көшесі, № 42 үйде орналасқан «Айлин» балабақшасы.

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы  
(наименование объекта реконструкции вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг )

ҚР ҰЭМ 2015 жылдың 17 наурызында № 217 бұйрығымен бекітілген «Балаларды мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарына сай келеді

атауы, күні мен номері (наименование, дата и номер) санитарлық-эпидемиологиялық сараптама негізінде (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге (санитарно-гигиеническим правилам и нормативам) сай немесе сай емесіні (указать –соответствует или не соответствует)

Үсыныстар (Предложения): Балабақшаға қабылданатын балалар саны 140 баладан аспауы тиіс.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 год «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу.

Шардара аудандық  
ТҚКБ басшы м.у.а.:  
В.п.о. руководителя УЗП  
Шардаринского района:

  
(қолы, подпись)

**Н.В. Панарина**  
(тегі, аты, әкесінің аты)

Мер орынд  
Место печати

Орындалуы.  
Сан.б.б.ім жетекшісі маманы Г.Умешова  
2-12-23