

Қорытынды

Шардара қаласы

31.07.2015 жыл

Біздер төмендегі қол қойғандар: Шардара ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы өртке қарсы қызмет майоры Д.Райханов, Шардара ауданы Төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері өртке қарсы қызмет капитаны А.Сатбаев және «NOVA-5» ЖШС директорының орынбасары С.Ермекбаев, «NOVA-5» ЖШС қызметкері Н.Тулантай қатысуында, Шардара ауданы Көксу ауылының Т.Әлімқұлының 24-ші қабат күйі кіріс №31/31-А-16 санды өтпелі қатынастың негізінде Шардара ауданы, Көксу ауылы, С.Асылбекұлы көшесі 42 үй мекен-жайда орналасқан 140 орындық балабақшасы ғимаратындағы күрделі жөндеу жұмыстары аяқтауына байланысты жұмысшы комиссия құрамында аталған ғимараттың өрт қауіпсіздік жағдайына жоспардан тыс өрт-техникалық тексеру жүргіздік.

ҚР Ұақыт 16.01.2009 жылғы №14 қаулысы мен бекітілген тек регламенті, ҚРҰ 10.2014 жылғы №1077 «ӨКЕ» өрт қауіпсіздігі қағидаларымен өрт-техникалық тексеру жүргізу нәтижесі бойынша келесі нормалар мен өрт қауіпсіздігі ережесі жағдайы:

Тексеру барысында анықталды:

- Ғимарат алғашқы өрт сөндіру құралдарымен жабдықталған;
- Ғимарат балмелеріне автоматты өрт дабыл қалқыш қондырғысы орнатылған;
- Ғимарат шатырының ағаш конструкциялары өртке төзімді сұйық затпен өңделген;
- Электр қондырғыларын техникалық пайдалану қағидаларының талаптарына сәйкес қолданылсын;
- Өртке қарсы су көздерімен қамтылған, 2-дана ішкі өрт крандары жарамды жағдайда;
- Кірі-шығу жолдары қаралған.

Тексеру нәтижесімен таныстық

қорытынды 2-данада түзілді

Шардара ауданы ТЖБ бастығы
өртке қарсы қызмет майоры

Д.Райханов

Шардара ауданы ТЖБ аға инженері
өртке қарсы қызмет капитаны

А.Сатбаев

«NOVA-5» ЖШС директорының орынбасары

С.Ермекбаев

«NOVA-5» ЖШС қызметкері

Н.Тулантай

Шардара ауданы, Көксу ауыл әкімі

Т.Әлімқұлы